



Характеристики существующих сетей отопления ООО «Экотехнология»					
№ п.п.	Участок		Длина участка, м	Внутренний диаметр, м	Вид прокладки тепловой сети
	Начало	Конец			
Котельная «Агрохим»					
1	Агрохим	ТК1	3	0,1	Подземная бесканал.
2	ТК1	УТ1	20	0,1	Подземная бесканал.
3	УТ1	УТ2	61	0,1	Наземная
4	УТ3	УТ4	150	0,1	Наземная
5	УТ2	УТ3	93	0,1	Наземная
6	УТ4	ТК2	173	0,05	Подземная бесканал.
7	ТК2	ул. Лесная д.4а	37	0,05	Подземная бесканал.
8	ТК2	ул. Лесная д.2а	13	0,05	Подземная бесканал.
9	УТ3	Приозерская СББЖ	6	0,05	Подземная бесканал.
10	УТ1	ул. Никитина д.32	15	0,05	Наземная
11	ТК1	пер. Сосновый д.5	24	0,05	Подземная бесканал.

Характеристики существующих сетей отопления ЗАО «Сосновоагропромтехника»					
№ п.п.	Участок		Длина участка, м	Внутренний диаметр, м	Вид прокладки тепловой сети
	Начало	Конец			
Котельная «СХТ»					
1.	тк3	уз2.3	76	0,2	Подземная бесканальная
2.	TK1	TK2	140	0,2	Подземная бесканальная
3.	уз2.4	уз2.5	40	0,15	Подземная бесканальная
4.	УТ2	TK9	170	0,125	Подземная бесканальная
5.	TK9	уз2.2	250	0,125	Подземная бесканальная
6.	TK3	TK5	60	0,1	Подземная бесканальная
7.	уз2.5	TK-7а	10	0,1	Подземная бесканальная
8.	TK-7а	ул. Ленинградская д.7	10	0,1	Подземная бесканальная
9.	TK4	ул. Первомайская д.1	37	0,1	Подземная бесканальная
10.	TK2	ул. Первомайская д.15	37	0,1	Подземная бесканальная
11.	TK3	ул. Первомайская д.13	18	0,1	Подземная бесканальная
12.	TK5	TK4	23	0,1	Подземная бесканальная
13.	TK3	ул. Первомайская д.11	70	0,08	Подземная бесканальная
14.	TK9	ул. Связи д.3	140	0,05	Подземная бесканальная
15.	TK7а	TK8	80	0,2	Подземная бесканальная
16.	TK7	TK7а	73	0,2	Подземная бесканальная
17.	TK1	TK6	180	0,2	Подземная бесканальная
18.	TK8	тк3	8	0,2	Подземная бесканальная
19.	уз2.2	TK10	142	0,09	Подземная бесканальная
20.	TK7а	ул. Первомайская д.7	10	0,1	Подземная бесканальная
21.	TK10	пер. Типографский д.7	12	0,08	Подземная бесканальная
22.	TK7	ул. Первомайская д.9	30	0,08	Подземная бесканальная
23.	TK10	пер. Типографский д.3	47	0,065	Подземная бесканальная
24.	уз2.2	пер. Типографский д.9	90	0,05	Подземная бесканальная
25.	TK2	TK3	22	0,2	Подземная бесканальная
26.	уз2.2	ул. Строителей д.13	10	0,125	Подземная бесканальная
27.	уз2.3	уз2.4	3	0,15	Подземная бесканальная
28.	TK9	Школа искусств	25	0,05	Подземная бесканальная
29.	СХТ	УТ2	1445	0,25	Надземная
30.	УТ2	TK1	330	0,25	Надземная
31.	тк3	ул. Ленинградская д.9	20	0,2	Подземная бесканальная
32.	уз2.5	ул. Первомайская д.3	29	0,15	Подземная бесканальная
33.	уз2.4	ул. Первомайская д.5	20	0,1	Подземная бесканальная
34.	TK6	Дет.сад №38	45	0,08	Подземная бесканальная

Характеристики существующих сетей отопления					
№ п.п.	Участок		Длина участка, м	Внутренний диаметр, м	Вид прокладки тепловой сети
	Начало	Конец			
Котельная «Школьная»					
1	Школьная	TK1	10	0,15	Подземная бесканальная
2	TK1	TK2	16	0,15	Подземная бесканальная
3	TK1	TK3	223	0,125	Подземная бесканальная
4	уз1	Школа	69	0,1	Подземная бесканальная
5	TK2	уз1	3	0,1	Подземная бесканальная
6	TK5	ул. Связи д.9	42	0,09	Подземная бесканальная
7	TK4	TK5	55	0,09	Подземная бесканальная
8	TK3	TK4	56	0,09	Подземная бесканальная
9	TK4	ул. Связи д.11	4	0,08	Подземная бесканальная
10	уз2	ул. Связи д.13	85	0,08	Подземная бесканальная
11	TK3	уз2	72	0,08	Подземная бесканальная
12	уз2	ул. Связи, б/н	55	0,065	Подземная бесканальная
13	TK5	TK6	17	0,065	Подземная бесканальная
14	TK6	ул. Связи д.7	49	0,065	Подземная бесканальная
15	уз2	Потребитель 21	140	0,125	0,853

						СхТС-101/2026			
						Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Сафронова			02.26	Схема теплоснабжения			Стадия
Пров.		Ватлин			02.26				СХ
Т.контр.									6
						п. Сосново Котельные от СХТ, "Агрохим", "Школьная"			Лист
Н. контр.									000
Утв.									"ТНК-Эксперт"
									Листов
									11